

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 182205-2015 z dnia 2015-12-10 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Karczew

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie, wraz z budową pompowni ścieków i przyłączy do granicy...

Termin składania ofert: 2015-12-29

---

**Karczew: ZP.271.12.2015 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie, wraz z budową pompowni ścieków i przyłączy do granicy nieruchomości, realizowana w ramach Projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko**

**Numer ogłoszenia: 14108 - 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 182205 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

## **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Gmina Karczew, ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew, woj. mazowieckie, tel. 22 7806516, 780 76 41, faks 22 7806536.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** ZP.271.12.2015 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karczówek w Karczewie, wraz z budową pompowni ścieków i przyłączy do granicy nieruchomości, realizowana w ramach Projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest: Budowa odcinka kanalizacji

sanitarnej w przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz fragmencie ul. Kwiatowej, Trzaskowskich i Karcówek w Karczewie, wraz z budową pompowni ścieków i przyłączy do granicy nieruchomości, realizowana w ramach Projektu Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Podstawowe parametry techniczne projektowanej grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic własności nieruchomości: 1) kanał grawitacyjny z rur PVC DN 315 x 9,2 mm kl. S lite SDR 34 - 286,50 m; 2) kanał grawitacyjny z rur PVC DN 200 x 5,9 mm kl. S lite SDR 34 - 418,00 m; 3) 14 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej do granic własności nieruchomości - 99,60 m z rur PVC DN 160 x 4,7mm kl. S lite SDR 34 ; 4) studnie kanalizacyjne DN 1200 - 21 szt.; 5) trójniki redukcyjne z PVC 200/160 kąt 45 stopni - 11 szt. Podstawowe parametry techniczne kanału tłoczego: 1) kanał tłoczny z rur PE 100 RC SDR 11 o średnicy DN 110 mm - 169,5 m; 2) studnia kanalizacyjna D 800 mm z zaworem napowietrzającym - odpowietrzającym - 1 szt; 3) studnia rozprężna DN 1200 - 1 szt. Opis przepompowni ścieków: 1) zbiornik monolityczny z polimerobetonu: a) o wymiarach: - średnica 1500 mm; - wysokość 6250 mm; b) wyposażenie: - właz wykonany ze stali k.o. wraz z izolacją oraz kominkiem wentylacyjnym; - kominki wentylacyjne z PVC; - drabinka ze stali kwasoodpornej; - podest dla obsługi pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej; - płyta tłumiąca (separująca) do czujników poziomu i sondy hydrostatycznej; - deflektor na wlocie kanału grawitacyjnego; - przewoźnice rurowe dla pompy ze stali kwasoodpornej; - łańcuchy ze stali kwasoodpornej, do opuszczania i wyjmowania pomp; - podstawy z kołanami sprzęgającymi do pomp w wersji stacjonarnej wykonane z żeliwa (GG 40 z powłoką epoxy). 2) pompy do ścieków komunalnych i przemysłowych - (2szt - podstawowa + rezerwowa); 3) szafa zasilająca - sterownicza (wykonana w oparciu o obudowę z tworzyw sztucznych o stopniu ochrony IP 66, odporności na uderzenia IK10, w kolorze RAL7032); 4) ogrodzenie przepompowni z gotowych pręseł (siatka o oczkach 5x5 cm) oraz furtka z profili 25x25x2,5 mm. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia znajduje się w: Dokumentacji projektowej na którą składają się: Projekty budowlane, Projekty wykonawcze, Opinia geotechniczna - stanowiące załączniki nr: 10.1., 10.2., 10.3., 10.4., 10.5. do SIWZ; Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załączniki nr: 11.1., 11.2. do SIWZ; Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ; Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ; Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ, Decyzje zezwalające na realizację inwestycji, stanowiące załączniki nr 13, 14 do SIWZ.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.11.00-9, 45.23.30.00-9, 45.23.24.40-8, 45.23.24.52-5.

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej; tak,

projekt/program: Projekt: Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Oś Priorytetowa I Gospodarka Wodno - Ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracji powyżej 15 tys. RLM.

#### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 20.01.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 8.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

Pan Adam Kustra działający pod firmą Zakład Remontowo-Budowlany w Zamościu Adam Kustra, ul. Wyszyńskiego 55/19, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 2316711,21 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

**Cena wybranej oferty:** 707250,00

**Oferta z najniższą ceną:** 645750,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1361610,00

**Waluta:** PLN.

Z up. BURMISTRZA  
Z-ca BURMISTRZA  
  
Bartłomiej Tkaczuk