



BURMISTRZ KARCZEWA

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Centrala: (22) 780 65 16, (22) 780 65 68, Sek. (22) 780 60 83, fax: (22) 780 65 36

e-mail: um@karczew.pl, www.karczew.pl

Karczew, 2 grudnia 2021r.

Zamawiający:

Gmina Karczew – Urząd Miejski w Karczewie

Ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

ZP.271.13.2021.KK

WYJAŚNIENIE TREŚCI I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na wykonanie zadania którego jest: **Przebudowa dróg gminnych – ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie**

Zamawiający – Gmina Karczew działając na podstawie art.284 ust.1, ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz 1129 z późn. Zm) zwaną dalej ustawą Pzp, wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, udzielając odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego 26.11.2021r.

1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt wykonania kanalizacji deszczowej. Wobec braku w/w projektu niemożliwe jest dokonanie weryfikacji podanych przez Zamawiającego w przedmiarze ilości prac dotyczących budowy kanalizacji ani oszacowanie nakładów związanych z wykonaniem niezbędnych prac ziemnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

W ulicy Kościelnej zlokalizowany jest kanał deszczowy. Zamawiający w ramach niniejszego zadania nie przewiduje przebudowy istniejącego kanału deszczowego. Zadaniem Wykonawcy w ramach niniejszego zadania jest wymiana 12 wpustów na nowe oraz regulacja 4 wpustów w związku z przebudową ulicy wraz wykonaniem przykanalików łącznej długości 160 m oraz wykonanie 8 studni Ø1200 mm.

2. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o specyfikację techniczną w zakresie kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dołącza Specyfikację techniczną.

3. Prosimy o potwierdzenie, że do budowy kanalizacji deszczowej należy użyć rur PCV SN4,

Odpowiedź Zamawiającego:

Rodzaj materiału określono w ST. 2.1. Przykanaliki należy wykonać rury z PVC - U grubościenne klasy „S” o sztywności obwodowej SN8 śr. 160 - 200 mm łączonych na wcisk.

4. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod słowem "analogia" użytym w poz. 13. przedmiaru robót "Przebudowy drogi gminnej ulicy: Kościelnej na odcinku od ul. Świderskiej do ul. Stare Miasto, T. Kościuszki na odc. od ul. Kościelnej do ul. Warszawskiej w Karczewie". Co ma tu być analogią do czego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wycenę pozycji 13 Przedmiaru robót należy dokonać z uwzględnieniem informacji zawartych w ST i ilości zawartej w tej pozycji

W SWZ w pkt. 39 dodaje się kolejny załącznik:

Załącznik nr 19 – Specyfikacja techniczna – Przebudowa dróg gminnych – ul. Kościelnej i ul. Rynek Zygmunta Starego w Karczewie – Kanalizacja deszczowa.

ZATWIERDZIŁ
Z up. Burmistrza Karczewa
Karol Chróścik
Zastępca Burmistrza
(podpis w oryginale)

Sporządziła:

Katarzyna Kiljan

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

Tel. 22 780-65-16 w. 161