



BURMISTRZ KARCZEWA

ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

Centrala: (22) 780 65 16, (22) 780 65 68, Sek. (22) 780 60 83, fax: (22) 780 65 36

e-mail: um@karczew.pl, www.karczew.pl

Karczew, 16 maja 2022r.

Zamawiający:

Gmina Karczew – Urząd Miejski w Karczewie

Ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew

ZP.271.3.2022.KK

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji treści złożonych ofert na wykonanie zadania którego jest: **Budowa sieci wodociągowej w Sobiekursku.**

Zamawiający – Gmina Karczew działając na podstawie art.284 ust.1, ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz 1129 z późn. Zm) zwaną dalej ustawą Pzp, wyjaśnia i zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, udzielając odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło do Zamawiającego 16.05.2022r.

1. W przedmiarze inwestycji jest wzmianka o wymianie gruntu na kruszywo zasypowe (piach, pospółka itp.) oraz o naprawie drogi kruszywem łamanym skalistym. Inwestycja odbędzie się na terenie drogi żużlowej (leszowej). Naprawa całej drogi jest kosztem bardzo wysokim i może znacznie podnieść cenę oferty. Jaki procent gruntu należy wymienić, aby spełnić Państwa oczekiwania?

Państwo potrzebujecie naprawy drogi tylko na terenie wykopu czy wywózkę starego podłoża i wymianę go w całości na kruszywo zasypowe (naprawa całej drogi)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać po całej szerokości odtworzenie z warstwy żwirowej o grubości 8 cm. Bez wywózki starej drogi.

ZATWIERDZIŁ
Burmistrz Karczewa
Michał Rudzki
(podpis w oryginale)

Sporządziła:

Katarzyna Kiljan

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy

Tel. 22 780-65-16 w. 161

